



syddjurs.dk

Retningslinjer for indretning af vaskepladser i Syddjurs Kommune



Baggrund og formål

Spildevandet fra vaskepladser indeholder ofte olie, sæberester og andre miljøfremmede stoffer, som er forurenende for det omgivende miljø. Driften af vaskepladser indebærer en risiko for forurening af jord og grundvand ligesom at visse af stofferne kan nedsætte effektiviteten af renseanlægget.

Formålet med disse retningslinjer er således at sikre, at vaskepladser hos autoværksteder, vognmænd, entreprenører, maskinstationer og andre virksomheder indrettes, så de ikke giver anledning til forurening af jord, grundvand og overfladevand eller overbelastning af spildevandssystemet.

Retningslinjerne gælder for vaskepladser til erhvervsmæssig vask af motor-køretøjer, maskiner eller lignende på industrivirksomheder, golfbaner m.v. Nedenstående krav er retningsgivende, og der kan i enkelte tilfælde forekomme forhold, der gør det nødvendigt at fravige retningslinjerne.

Ansøgning og tilladelse

- Før etablering af en vaskeplads kontaktes Syddjurs Kommune. Se kontaktoplysninger på næste side.
- Der skal ansøges om spildevandstilladelse og evt. byggetilladelse.

Ansøgning sker via Byg og Miljø: www.byggomiljoe.dk.

- Syddjurs Kommune meddeler tilladelserne på baggrund af ansøgningerne. Vaskepladsen må ikke tages i brug, før tilladelserne er meddelt.

Belægning og udformning

- Belægningen på arealet skal være tæt for at forebygge nedslivning af vaskevand med olie og andre forurenende stoffer til jord og grundvand. En tæt belægning er for eksempel en helstøbt betonplade. Sten- og flisebelægninger er ikke tætte belægninger.
- Pladsens areal skal begrænses mest muligt, dels for at begrænse mængden af regnvand, der ledes til renseanlægget, dels af hensyn til dimensionering af olieudskilleren.
- Vaskepladser over 50 m² skal som udgangspunkt overdækkes for at begrænse mængden af regnvand af hensyn til afledningskapaciteten i spildevandssystemet.
- Pladsens areal skal være afgrænset og have fald eller tilstrækkeligt høje kanter således, at vaskevand ledes til vaskepladsens afløb. Samtidig skal de omkringliggende arealer have fald så regnvand og

smeltevand ikke kan løbe ind på vaskepladsen.

- Pladsens belægning skal dimensioneres afhængigt af belastningen af pladsen.

Afløb

- Afløb fra pladsen skal ledes til sandfang og olie- og benzinudskiller med prøvetagningsbrønd. Som udgangspunkt kræves en klasse I olieudskiller.
- Dimensionering af olieudskilleren afhænger bl.a. af om vaskepladsen er overdækket, vaskepladsens areal, hvilke sæber der anvendes, kapacitet af højtryksrensere m.m.
- Afløb fra olieudskiller skal tilsluttes det offentlige spildevandssystem.
- Hvis vaskepladsen ligger udenfor kloakkeret område, kan der efter forudgående ansøgning, gives tilladelse til afledning på anden vis, eksempelvis i separat beholder.
- Olieudskilleren skal være forsynet med alarm for væskestand og lagtykkelse. Lagtykkelsesalarmen skal senest udløses, når indholdet af olieprodukter udgør 75 % af udskillerens opsamlingskapacitet.
- Sandfang og olieudskiller skal tilmeldes kommunens tømningsordning. Alternativt kan der søges om dispensation, hvis der ønskes

en anden entreprenør til at udføre arbejdet.

- Der skal betales afledningsbidrag for det vand, herunder regnvand, der afledes fra vaskepladsen.

Rengøringsmidler

- Brug af rengøringsmidler skal så vidt muligt undgås, eller begrænses mest muligt, for at opnå størst mulig virkningsgrad af olieudskilleren.
- Der må ikke anvendes koldaffedningsmidler.
- Rengøringsmidler, der indeholder A- og B-stoffer, skal begrænses mest muligt jf. Miljøstyrelsens vejledning nr. 2 / 2006. Rengøringsmidler mærket med det europæiske miljømærke, EU-blomsten, eller det nordiske miljømærke, Svanen, indeholder hverken A- eller B-stoffer. Hvis der udelukkende anvendes produkter mærket med EU-blomsten eller Svanen, stilles der som udgangspunkt ikke krav om analyser.

Spørgsmål kan rettes til Syddjurs Kommune, Natur og Miljø:

Tlf.: 87 53 54 10

Mail: virksomheder@syddjurs.dk